

Projekt

Informacje o urządzeniu	Ustawienia systemowe	Bezpieczeństwo	Zegar	NET	Ethernet	Serwer sieci Web	Serwer Modbus	E-mail	Przyporządkowane argumenty	Właściwości urządzenia
-------------------------	----------------------	----------------	-------	-----	----------	------------------	---------------	--------	----------------------------	------------------------

Urządzenie 0: EASY-E4-UC-12RC1

Wejścia binarne	Wyjścia binarne	Wejścia analogowe	Wyjścia analogowe	Bity diagnostyczne
-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	--------------------

[illegible]

Argum...	48	Wyjście	Opis	Komentarz
Q01	==>	0 - Q1	Wyjście 1	Pompa_mycia_1
Q02	==>	0 - Q2	Wyjście 2	Pompa_mycia_2
Q03	==>	0 - Q3	Wyjście 3	Pompa_plukania
Q04	==>	0 - Q4	Wyjście 4	Pompa_plukania_DEMI
Q17	==>	1 - Q1	Wyjście 1	Pompa_filtra_1
Q18	==>	1 - Q2	Wyjście 2	Pompa_filtra_2
Q19	==>	1 - Q3	Wyjście 3	Went_wyrzutu_1
Q20	==>	1 - Q4	Wyjście 4	Went_wyrzutu_2
Q21	==>	1 - Q5	Wyjście 5	Spust_mycia_1
Q22	==>	1 - Q6	Wyjście 6	Spust_mycia_2
Q23	==>	1 - Q7	Wyjście 7	Spust_plukania
Q24	==>	1 - Q8	Wyjście 8	Spust_plukania_DEMI
Q25	==>	2 - Q1	Wyjście 1	Dolewanie_wody_mycie_1
Q26	==>	2 - Q2	Wyjście 2	Dolewanie_wody_mycie_2
Q27	==>	2 - Q3	Wyjście 3	Dolewanie_wody_plukanie
Q28	==>	2 - Q4	Wyjście 4	Dolewanie_wody_plukanie_DEMI
Q29	==>	2 - Q5	Wyjście 5	Zamknij_drzwi
Q30	==>	2 - Q6	Wyjście 6	Otworzy_drzwi
Q31	==>	2 - Q7	Wyjście 7	Grzanie_1/1
Q32	==>	2 - Q8	Wyjście 8	Grzanie_1/2