

-A0.0		EASY-E4-UC-12RC1		Panel nr:
Zacisk WE (SINK)		Adres WE	Położenie WE	Slot nr:
				Opis
⚡I1	I01	1.13		Sterowanie
⚡I2	I02	5.9		Praca pompy myjącej 1
⚡I3	I03	5.10		Zabezpieczenie pompy mycia 1
⚡I4	I04	6.9		Praca pompy myjącej 2
⚡I5	I05	6.10		Zabezpieczenie pompy mycia 2
⚡I6	I06	7.9		Praca pompy p
⚡I7	I07	7.10		Zabezpieczenie pompy p
⚡I8	I08	8.9		Praca pompy p
Sterownik PLC (kompaktowy CPU) - 12/24VDC 24VAC, 8DI (1x8,4AI), 4DO (4x1, przek.), RTC/LCD, Ethernet				

-A0.0		EASY-E4-UC-12RC1		Panel nr:
Zacisk		Adres	Położenie	Slot nr:
WY	COM	WY	WY	Opis
⚡Q1.1	⚡Q1.2	Q01	5.4	Pompa myjąca 1
⚡Q2.1	⚡Q2.2	Q02	6.4	Pompa myjąca 2
⚡Q3.1	⚡Q3.2	Q03	7.4	Pompa p
⚡Q4.1	⚡Q4.2	Q04	8.4	Pompa p
Sterownik PLC (kompaktowy CPU) - 12/24VDC 24VAC, 8DI (1x8,4AI), 4DO (4x1, przek.), RTC/LCD, Ethernet				

-A0.1		EASY-E4-UC-16RE1		Panel nr:
Zacisk WE (SINK)		Adres WE	Położenie WE	Slot nr:
				Opis
⚡I1	I17	8.10		Zabezpieczenie pompy p
⚡I2	I18	9.10		Praca pompy filtra 1
⚡I3	I19	9.12		Zabezpieczenie pompy filtra 1
⚡I4	I20	9.11		Praca pompy filtra 2
⚡I5	I21	9.13		Zabezpieczenie pompy filtra 2
⚡I6	I22	10.10		Praca went. wyrzutu 1
⚡I7	I23	10.12		Zabezpieczenie went. wyrzutu 1
⚡I8	I24	10.11		Praca went. wyrzutu 2
PLC (modu AC, Sink), 8DO(8x1, 220VDC/250VAC, 5A przekaźnik)				

-A0.1		EASY-E4-UC-16RE1		Panel nr:
Zacisk		Adres	Położenie	Slot nr:
WY	COM	WY	WY	Opis
⚡Q1.1	⚡Q1.2	Q17	9.7	Pompa filtra 1
⚡Q2.1	⚡Q2.2	Q18	9.8	Pompa filtra 2
⚡Q3.1	⚡Q3.2	Q19	10.7	Wentylator wyrzutu 1
⚡Q4.1	⚡Q4.2	Q20	10.8	Wentylator wyrzutu 2
⚡Q5.1	⚡Q5.2	Q21	14.1	Spust wody zbiornik mycia 1
⚡Q6.1	⚡Q6.2	Q22	14.3	Spust wody zbiornik mycia 2
⚡Q7.1	⚡Q7.2	Q23	14.4	Spust wody zbiornik p
⚡Q8.1	⚡Q8.2	Q24	14.5	Spust wody zbiornik p
PLC (modu AC, Sink), 8DO(8x1, 220VDC/250VAC, 5A przekaźnik)				

-A0.2		EASY-E4-UC-16RE1		Panel nr:
Zacisk WE (SINK)		Adres WE	Położenie WE	Slot nr:
				Opis
⚡I1	I25	10.13		Zabezpieczenie went. wyrzutu 2
⚡I2	I26	16.5		Grzanie 1/1 załączone
⚡I3	I27	16.5		Grzanie 1/2 załączone
⚡I4	I28	16.6		Grzanie 2/1 załączone
⚡I5	I29	16.7		Grzanie 2/2 załączone
⚡I6	I30	19.2		Spust mycia 1 OTWARTY
⚡I7	I31	19.3		Spust mycia 1 ZAMKNIĘTY
⚡I8	I32	19.5		Spust mycia 2 OTWARTY
PLC (modu AC, Sink), 8DO(8x1, 220VDC/250VAC, 5A przekaźnik)				

-A0.2		EASY-E4-UC-16RE1		Panel nr:
Zacisk		Adres	Położenie	Slot nr:
WY	COM	WY	WY	Opis
⚡Q1.1	⚡Q1.2	Q25	14.7	Dolewanie wody mycie 1
⚡Q2.1	⚡Q2.2	Q26	14.8	Dolewanie wody mycie 2
⚡Q3.1	⚡Q3.2	Q27	14.9	Dolewanie wody p
⚡Q4.1	⚡Q4.2	Q28	14.11	Dolewanie wody p
⚡Q5.1	⚡Q5.2	Q29	15.1	Elektrozawór drzwi 1
⚡Q6.1	⚡Q6.2	Q30	15.3	Elektrozawór drzwi 2
⚡Q7.1	⚡Q7.2	Q31	16.8	Grzanie 1/1
⚡Q8.1	⚡Q8.2	Q32	16.10	Grzanie 1/2
PLC (modu AC, Sink), 8DO(8x1, 220VDC/250VAC, 5A przekaźnik)				

-A0.3		EASY-E4-UC-16RE1		Panel nr:
Zacisk WE (SINK)		Adres WE	Położenie WE	Slot nr:
				Opis
⚡I1	I33	19.6		Spust mycia 2 ZAMKNIĘTY
⚡I2	I34	19.8		Spust p
⚡I3	I35	19.9		Spust p
⚡I4	I36	19.11		Spust p
⚡I5	I37	19.12		Spust p
⚡I6	I38	20.2		Drzwi wjazdowe OTWARTE
⚡I7	I39	20.3		Drzwi wjazdowe ZAMKNIĘTE
⚡I8	I40	20.5		Drzwi środkowe OTWARTE
PLC (modu AC, Sink), 8DO(8x1, 220VDC/250VAC, 5A przekaźnik)				

-A0.3		EASY-E4-UC-16RE1		Panel nr:
Zacisk		Adres	Położenie	Slot nr:
WY	COM	WY	WY	Opis
⚡Q1.1	⚡Q1.2	Q33	16.11	Grzanie 2/1
⚡Q2.1	⚡Q2.2	Q34	16.12	Grzanie 2/2
⚡Q3.1	⚡Q3.2	Q35	13.10	Pompa dozująca 1
⚡Q4.1	⚡Q4.2	Q36	13.12	Pompa dozująca 2
⚡Q5.1	⚡Q5.2	Q37	25.10	Kolumna - PRACA
⚡Q6.1	⚡Q6.2	Q38	25.11	Kolumna - AWARIA
⚡Q7.1	⚡Q7.2	Q39	25.13	Buczek
⚡Q8.1	⚡Q8.2	Q40		Rezerwa
PLC (modu AC, Sink), 8DO(8x1, 220VDC/250VAC, 5A przekaźnik)				